

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 05

O Pregoeiro Oficial do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-AMAVI, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, esclarecimento a questionamento apresentado em relação ao Edital de Pregão Presencial nº 01/2012:

Questionamento apresentado:

"Diante da análise do pedido de esclarecimento de numero 04(quatro) para o consorcio CIM-AMAVI com base no pronunciamento da CELESC em informar a inexistência de reatores Sódio/Mercúrio, é pertinente a adequação da descrição dos reatores para lâmpadas de sódio 70 w, 150 w e 250 w, inclusive solicitando homologação nos itens já homologados. Estes reatores possuem homologação e também fabricantes já certificados conforme informado no próprio site da CELESC através de DVEN conforme arquivo anexo onde encontra – se disponível no endereço www.celesc.com.br/portal/fornecedor15/index.php/produtoshomologados. Igualmente, estes materiais devem ser licitados acompanhando a exigências dos demais materiais para que possa manter equalizadas as características dos materiais licitados no referido processo, conforme informado pela CELESC está sendo licitados materiais com descrição incorreta como os reatores Sódio/Mercúrio."

Resposta:

Razão assiste ao consulente quando aduz que é "...pertinente a adequação da descrição dos reatores para lâmpadas de sódio 70 w, 150 w e 250 w...", eis que equivocadamente nos itens LXX e LXXI do Lote 10 do Edital, ao invés dos reatores para lâmpadas de 250W e 70W serem descritos como "sódio/metálico", foram descritos como "sódio/mercúrio", em descompasso com o item LXIX do mesmo Lote.

Quanto a exigência de homologação para o reator sódio/metálico, segundo a Divisão de Engenharia e Norma (DVEN) da Celesc, referido reator ainda está em estudo na ABNT, não sendo homologado pela concessionária.

Portanto, promover-se-á adequação da redação dos itens LXX e LXXI do Lote 10 do Edital de Pregão Presencial nº 01/2012, nos seguintes termos:

"LXX - Reator de baixa perda, iluminação pública, para lâmpada vapor de sódio/metálico 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92, uso externo, galvanizado, com ignitor incorporado, padrão CELESC"

"LXXI - Reator de baixa perda, iluminação pública, para lâmpada vapor de sódio/metálico 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92, uso externo, galvanizado, com ignitor incorporado, padrão CELESC"



Permanecem inalterados os prazos de entrega dos envelopes, credenciamento, abertura das propostas e sessão de lances.

Rio do Sul, 22 de junho de 2012.

Valmir Batista
Pregoeiro Oficial
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi